



Prüfungsprotokoll für Dichtheitsprüfungen mit Luft

(entsprechend SIA-Norm 190, Ausgabe 2000)

Baustelle:	
Abschnitt:	
Bauunternehmer:	
Anwesende:	AUS:
Bauunternehmung:	
Bauleitung:	
Rohrart/Nennweite:	
Datum/Zeit:	

Nennweite di (mm):	250	300	400	500	600	700	800	900
Prüfdruck (mbar):	200	200	200	200	200	200	200	200
Beruhigungszeit 0.01di (min)	2.5	3	4	5	6	7	8	9
Prüfzeit (min):	5	5.5	7	9	10	11	12.5	15

Effektiver Verlust	mbar	
Ergebnis :	bestanden	wiederholen
Bemerkungen:		

Beilage Quittung

Geht an:

- Aarg. Gewässerschutzamt
- Bauunternehmung
- Bauleitung

Der Protokollführer