



- 1 - Aussenluftansaugung
- 2 - Fortluftaustritt
- 3 - Aussenluft- und Fortluft Schalldämpfer
- 4 - Kompakt Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe und Steuerung. Technische Daten siehe Prinzipschemata
- 5 - Zuluftaustritt direkt durch das Dach in den OP Raum
- 6 - Abluftansaug direkt durch das Dach aus dem OP Raum
- 7 - Dachaufbau mit Gummischrothmatte als Dachschutz, Zementplatten und Stahlträgern für die Installation des Kompaktgerätes mit hochwertigen Schwingungssämmplatten
- 8 - Zementplatten rund um das Gerät für die Zugänglichkeit und Instandhaltungsarbeiten, sowie als Dachschutz
- 9 - Elektro Zuleitung vom EG zum Hauptsteuerschrank im Gerät

Augenklinik
 Bahnhofstrasse 78, Aarau
 Ausführungsplan Lüftung Dach
 Eingabeplan

Format	A1	Masstab	1:100
Gezeichnet	KU	Gepüft	M.Wintsch
Datum	04.05.2026	Datum	-
Revision	Eingabe	Layout-Nr.	A